



001586

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С424

Срок действия с 25.09.2024 по 24.09.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Центр экспертизы и сертификации «ТауСерт»,
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шпонки гидроизоляционные "ИКОПАЛ": ИКОПАЛ ХН, ИКОПАЛ ХН-Б, ИКОПАЛ ХН-У, ИКОПАЛ ХН-УБ, ИКОПАЛ ХВ, ИКОПАЛ ХВС, ИКОПАЛ ХВС (D4), ИКОПАЛ ХТ, ИКОПАЛ ДН, ИКОПАЛ ДН-Б, ИКОПАЛ ДН-У, ИКОПАЛ ДН-УБ, ИКОПАЛ ДН-Р, ИКОПАЛ ДН-РУ, ИКОПАЛ ДВ, ИКОПАЛ ДП, ИКОПАЛ ДП-Р, ИКОПАЛ Д-Р, ИКОПАЛ Д-РУ, Ультрашпонка ИКОПАЛ ХН-Б, Ультрашпонка ИКОПАЛ ДН-Б, Ультрашпонка ИКОПАЛ ДН-УБ, ПВХ-лента ИКОПАЛ, ИКОПАЛ ХВЗ, Ультрашпонка ИКОПАЛ ДВ, Ультрашпонка ИКОПАЛ ХВ, Ультрашпонка ИКОПАЛ ХВС, ИКОПАЛ ТПО ХН, ИКОПАЛ ТПО ХН-У, ИКОПАЛ ТПО ДН, ИКОПАЛ ТПО ДН-У. Торговая марка «ИКОПАЛ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 5775-018-73022848-2016

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИПЛАКО»
(ООО «ВИПЛАКО»)
601143, Российская Федерация, Владимирская область,
город Петушки, улица Нижегородская, дом 20,
ОГРН: 1045007205044, ИНН: 5036059790,
телефон: +7 (49243) 2-44-55, e-mail: info@bmi-russia.com

ОКПД 2
32.99.59.000

ТН ВЭД
3920439000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РТИ СИНТЕЗ»
(ООО «РТИ СИНТЕЗ»)
Адрес: 198095, Российская Федерация,
город Санкт-Петербург, улица Шевцова, дом 23.
ОГРН: 1127847307862, ИНН: 7842476379.



Проверка
сертификата соответствия

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0791-01/СИ от 18.09.2024, выдан Испытательной лабораторией «ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ИЛ03 от 03.06.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020



Руководитель органа

подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Артюхов
инициалы, фамилия



001587

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С424
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.09.2024 по 24.09.2029

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний шпонки гидроизоляционной ИКОПАЛ ХН-Б (битумосовместимая)

Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение по ТУ 5775-018-73022848-2016	Фактическое значение
1. Твёрдость по Шору А, усл.ед., не менее	75±5	77
2. Прочность при разрыве, МПа (кг/см ²), не менее	12 (120)	13,2 (132)
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	341
4. Температура хрупкости, °С, не выше	минус 40	минус 40
5. Потери в массе при 160 °С в течение 6 ч, %, не более	3	2,5
6. Плотность, г/см ³ , не более	1,4	1,38
7. Водопоглощение, %, не более	0,4	0,2
8. Светостойкость при 70°С, ч, не менее	2000	Соответствует
9. Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 70	Соответствует



Руководитель органа

В.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия